

Погоджено

Рішення *Тимошенко* *Володимир* *Володимир*  
*Обухівська* *Житомир*  
№ 447 від "            "            2021 р.



Затверджую

Голова правління ПрАТ "Енергія"

Ю.Ф.Шигірт

2021 р.

### Температурний графік

водяної теплової мережі м. Обухів від джерела теплопостачання ПрАТ "Енергія"  
на 2021-2022 р.р.

Температура зовнішнього повітря, °С	Температура мережевої води в подавальному трубопроводі, °С	Температура мережевої води в зворотному трубопроводі, °С
10	70,0	62,0
9	70,0	61,0
8	70,0	60,0
7	70,0	59,0
6	70,0	58,0
5	70,0	57,0
4	70,0	56,0
3	70,0	55,0
2	70,0	54,0
1	70,0	53,0
0	70,0	52,0
-1	70,0	51,0
-2	70,0	50,0
-3	72,0	51,0
-4	74,1	52,1
-5	76,2	53,2
-6	78,2	54,2
-7	80,3	55,3
-8	82,4	56,4
-9	84,4	57,4
-10	86,4	58,4
-11	88,5	59,5
-12	90,5	60,5
-13	92,5	61,5
-14	94,4	62,4
-15	96,4	63,4
-16	98,4	64,4
-17	100,3	65,3
-18	102,3	66,3
-19	104,2	67,2
-20	106,2	68,2
-21	108,1	69,1
-22	110,0	70,0

Головний інженер ПрАТ "Енергія"

*В.П.Ярмола*  
В.П.Ярмола

Начальник виробничо-технічного відділу ПрАТ "Енергія"

*В.М.Побережець*  
В.М.Побережець